



Warszawa, dnia 10.02.2022 r.

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. TARGOWEJ 66 W WARSZAWIE NA POTRZEBY UTWORZENIA WARSZTATU KULINARNEGO "COOKLAB".”

Numer postępowania: CWR 263.1.2022

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00036128/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b81a9abe-7e99-11ec-beb3-a2bfa38226ab

ID – miniPortalu: d975627d-23c8-4786-bc81-39824a2ed6c1

Zamawiający - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) (dalej ustawa Pzp) informuje, że do Zamawiającego w terminie ustawowym złożono pytania z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie wymiarów wyposażenia (wymienionych w przedmiarach wyposażenia budynku i oficyny) brak w przedmiarach i projekcie, w celu wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymiary wyposażenia technologicznego znajdują się w dokumentacji projektowej w projekcie wielobranżowym (plik „OPIS PB”, Wykaz wyposażenia technologicznego, tab. 3, str. 31-39).

Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

00-231 Warszawa, ul. Stara 4

tel. +48 536 10 00 04, +48 536 10 00 08

e-mail: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl, www.rodzinnawarszawa.pl

NIP 525 26 20 673, REGON 361648891



Pytanie nr 2:

Proszę o podanie producenta okapów lub szczegółowe parametry okapu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż parametry dotyczące okapów znajdują się w dokumentacji projektowej w projekcie wielobranżowym (plik „OPIS PB” oraz rys. sanitarne). Nie wskazujemy producenta.

Pytanie nr 3:

Dla centrali wentylacyjnej NW (Lp.3) proszę podać miejsce usytuowania czerpni i wyrzutni - brak na projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż czerpnia i wyrzutnia usytuowana jest w oknach pomieszczenia w których znajduje się centrala wentylacyjna (rozdział 6.3)

Pytanie nr 4:

Czy na obiekcie będzie montowana centrala systemu p.poż ? – informacja niezbędna do doboru klap p.poż.

Odpowiedź:

Zamawiający odwołuje do opisu projektu budowlanego - rozdział 6.7 Wymagania przeciwpożarowe.

Pytanie nr 5:

W kosztorysie i projekcie nie wskazano danych dotyczących materiałów wykończeniowych kanałów wentylacyjnych – czy należy przewidzieć kanały z blachy stalowej ocynkowanej, czy stalowej nierdzewnej/kwasoodpornej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić materiał wykończeniowy przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej.



Pytanie nr 6:

Jakie wykończenie kratki wentylacyjnych zastosować? Proszę o podanie materiału i kolorów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że preferuje metalowe lub stalowe kratki wentylacyjne. Kolorystykę kratki będziemy ustalali na etapie prac.

Pytanie nr 7:

W związku z ciągłym wzrostem materiałów budowlanych, problemami związanymi z łańcuchem dostaw oraz zakresem i wielkością zamówienia zwracam się z prośbą o weryfikację warunków płatności – np. comiesięczne oraz wydłużenie terminu realizacji do 10 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż warunki płatności oraz termin realizacji pozostają bez zmian.

Powyższe pytania i odpowiedzi zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-ca Dyrektora
Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa”
/-/ Beata Chyz-Banek